

角館こども園エアコン更新工事 既存エアコン機器表(室外機1台、室内機6台)

記号	名称	設置場所	台数	機器仕様及び型式					電動機			備考	
									電相 φ	電圧 V	電力 KW		
ACP-2-1	マルチパッケージ形空調機	医務室	1	天吊カセット2方向吹出タイプ	冷房能力 2.1kW	暖房能力 2.0kW	送風量 390㎡／H	ドレンアップメカ、液晶リモコンスイッチ共	(送風機)	1	200	0.04	
ACP-2-2	マルチパッケージ形空調機	事務室	2	天吊カセット4方向吹出タイプ	冷房能力 8.1kW	暖房能力 5.3kW	送風量 1,200㎡／H	ドレンアップメカ、液晶リモコンスイッチ共	(送風機)	1	200	0.09	
ACP-2-3	マルチパッケージ形空調機	休憩・更衣室	1	天吊カセット4方向吹出タイプ	冷房能力 2.2kW	暖房能力 2.8kW	送風量 480㎡／H	ドレンアップメカ、液晶リモコンスイッチ共	(送風機)	1	200	0.02	
ACP-2-4	マルチパッケージ形空調機	沐浴室	1	天吊カセット2方向吹出タイプ	冷房能力 1.7kW	暖房能力 1.6kW	送風量 390㎡／H	ドレンアップメカ、液晶リモコンスイッチ共	(送風機)	1	200	0.04	
ACP-2-5	マルチパッケージ形空調機	乳児室	1	天吊カセット4方向吹出タイプ	冷房能力 11.8kW	暖房能力 6.4kW	送風量 1,800㎡／H	ドレンアップメカ、液晶リモコンスイッチ共	(送風機)	1	200	0.13	
ACP-2	空気熱源ヒートポンプ	屋外	1	屋外機マルチタイプ 事務室系統	冷房能力 31.9kW	暖房能力 32.9kW	送風量 24,000㎡／H	防振架台、防雪フード(SUS製)付	(圧縮機) (送風機)	3 3	200 200	7.4+4.5 0.38×2	