

電気機器更新のすすめ

CFH6770 だしのご園 様

2025年08月20日

次の機器は、電気事故防止の観点から更新を検討されますようお願い申し上げます。

No.	設置場所	機器名称	更新推奨期間	経過年数 ※1	製造年月 ※2
1	受電設備	負荷開閉器	屋内用15年	22年 3か月	2004年00月
2	受電設備	負荷開閉器 (ヒューズ)	屋内用15年	22年 3か月	2004年00月
3	受電設備	変圧器(電灯 単相3線 100.0 kVA)	20年	22年 3か月	2004年00月
4	受電設備	変圧器(動力 三相Y-Δ 100.0 kVA)	20年	22年 3か月	2004年00月
5	受電設備	リアクトル	15年	22年 3か月	2004年00月
6	受電設備	コンデンサ	屋外用15年	22年 3か月	2004年00月
7	受電設備	計器用変圧器・変流器	15年	22年 3か月	2004年00月
8	受電設備	計器用変圧器・変流器	15年	22年 3か月	2004年00月
9	受電設備	計器用変圧器・変流器	15年	22年 3か月	2004年00月
10	受電設備	計器用変圧器・変流器	15年	22年 3か月	2004年00月
11	受電設備	発電機 (触媒栓)	5年	10年 10か月	2015年05月

※1 今年度中に更新推奨時期を経過する機器となります。
 ※2 製造年月に「*」の表示がある機器は使用開始年月を表示しております。